



Todo eletroduto embutido em muro ou piso deve ser metálico galvanizado.




DETALHE CAIXA DO MEDIDOR

DETALHE ATERRAMENTO



Planta de situação

ESC 1/200



Localização da obra

Coordenadas Geográficas

X: 727180.2863583

Y: 7641909.6564832

RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO

POSTE CONCRETO DT - 7 M - 600 DAN

AFASTAMENTO DA OBRA

MEDIDOR DE ENERGIA

PROJETO ELÉTRICO COMERCIAL			
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		PROPRIETÁRIO:	
Victor Carvalho Novaes CREA MG-239362-D		Prefeitura Municipal de Dona Euzébia CPF: 17.706.656/0001-27	
ENDEREÇO OBRA: Rua Maria de Lourdes Borges, s/n- Bela Vista - Estrada do Retiro - Dona Euzébia		LIGAÇÃO PREVISTA: AGOSTO/23	DEMANDA : 65,1 kW
IMPERIUM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.077.194/0001-82 engenharia@imperiumprojetos.com.br Felipe Pacifico (32) 9 9974-5202 Victor Novaes (32) 9 9973-0184		DISJUNTOR GERAL: 200 A	FOLHA: A1
ART CREA MG: MG20232267155		PRONCHA N°:	2/2
PROJETO:		DATA: 08/08/2023	