


- 1-DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2-AS TUBULAÇÕES ACIMA LOCADAS, DEVERÃO SER ASSENTADAS, TENDO UM RECORRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m, SOBRE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO.
- 3-ONDE INDICADO "T"O LÊ-SE TUBO CERÂMICO – NBR 14.208 E PARA "PVC"O LÊ-SE TUBO PVC (COLETOR GRU) – NBR 7.383.
- 4-PARA TERMINAIS DE LIMPEZA ("TL") UTILIZAR PV PADRÃO P.62/04
- 5-PARA POÇOS DE VISITAS ("PV") UTILIZAR PADRÕES P.39/03.
- 5-VER PLANTA EXECUTIVA DO DESENHO N02/20.
- 6-FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 0,50M NO PESÇO DO PV'S ENTERRADOS LOCALIZADOS FORA DO ARRUMAMENTO.
- 7-O TIPO DE ESFORÇAMENTO A SER UTILIZADO NO TRECHO PODERÁ SER ALTERADO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
- 8-OS TRECHOS COM DECLIVIDADE IGUAIS OU MAIORES QUE 15% SERÃO EM PVC. USAR PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO CONCRETO DETALHE DE ASSENTAMENTO.

1 - TODAS AS EXECUÇÕES DAS OBRAS DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT.

CONVENÇÕES:




PROponente: _____


PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA /MG.

PROJETO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO


	Nº DO PROJETO:	PRANCHA 02




RED	0,2
YELLOW	0,5
GREEN	0,4
CYAN	0,1
BLUE	0,3
MAGENTA	0,8
WHITE	0,6
(B)	0,1




PLANTA
ESC.: 1:25




CORTE
ESC.SEM ESCALA




CORTE
ESC: SEM ESCALA





PLANTA BAIXA
ESC.: SEM ESCALA




PLANTA
ESC.: 1:25




CORTE
ESC.: SEM ESCALA





RETA




C/ 03 CONTRIBUIÇÕES



CORTE
ESC.: 1:25




PLANTA
Tampas de caixa de visita
Tampas em concreto armado pré-moldado



ESC.: SEM ESCALA
PLANTA BAIXA

TRECHO	À EXECUTAR PELO BDMG
TRECHO 1	NÃO
TRECHO 2	NÃO
TRECHO 3	SIM
TRECHO 4	SIM

DETALHES POÇO DE VISITA




LAJE DE REDUÇÃO
ESC.: SEM ESCALA

EMISSÃO INICIAL					28/02/2024	JPO	RDEF	RDEF
DESCRIÇÃO					DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.
RESP. TÉCNICO:					PROPOSNTE:			
SUANE EVELYN DOS REIS					MANOEL FRANKLIN RODRIGUES:600763			
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES					PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA-MG.			
PROPOSNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA /MG.								
PROJETO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
TÍTULO: INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO. DETALHES DE POÇO DE VISITA. PARTE-01								
Nº DO PROJETO:					PRANCHA			
					03			


TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO MODULAR

L = 73




VISTA DO FUNDO
ESCALA - 1:10


L = 73




VISTA
ESCALA - 1:10




CORTE - AA (QUADRO OU CAIXILHO)
ESCALA - 1:10




CORTE - BB (TAMPÃO)
ESCALA - 1:10



CORTE - S/ TUBO DE QUEDA
ESC.: 1:25



LAJE DE REDUÇÃO
(pré-moldada)
Escala - 1:20



QUADRO I

DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÕES (cm)		TOLERÂNCIAS (cm)	
	LETRA	VALOR		
DIÂMETRO EXTERNO	De	67	+2	-1
DIÂMETRO INTERNO	Di	61	+2	-1
LARGURA TOTAL	L	85	+2	-1
ALTURA TOTAL DA TAMPA	h	8	+0,5	-0,5
ALTURA TOTAL DO CAIXILHO	H	91,5	+0,5	-0,5

QUADRO II

DISCRIMINAÇÃO	PESOS (Kg)	TOLERÂNCIAS (cm)	
TAMPA	37	+3	-0
CAIXILHO	36	+3	-0
TAMPÃO	73	+5	-0

TRECHO	Á EXECUTAR PELO BDMG
TRECHO 1	NÃO
TRECHO 2	NÃO
TRECHO 3	SIM
TRECHO 4	SIM

EMISSÃO INICIAL					28/02/2024	JPO	RDEF	RDEF
DESCRIÇÃO					DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.
RESP. TÉCNICO:					PROPONENTE:			
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES:11324655674					MANOEL FRANKLIN RODRIGUES:60076364704			
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES					PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA-MG.			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA /MG.								
PROJETO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
TÍTULO: INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO. DETALHES DE POÇO DE VISITA. PARTE-02								
Nº DO PROJETO:					PRANCHA			
					04			